



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

650000г. Кемерово, пр. Ленина, 55 а, Тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 58-41-07, 58-27-16

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

654027г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnyk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 35/ 1/29

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГБУ КО « Новокузнецкого дом-интерната для престарелых и инвалидов № 2»
Директору Тюменеву В.П.

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора
города Новокузнецка по пожарному надзору № 35 от 17 марта 2014 года, ст.6
Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» №69-ФЗ в период:
с 10 час.00 мин 21 марта 2014г., до 16 часов 00 минут, 16 апреля 2014г.,

государственным инспектором г. Новокузнецка по пожарному надзору майором
внутренней службы Мартыновым В.М., зданий, помещений и территории ГБУ КО «
Новокузнецкого дом-интерната для престарелых и инвалидов № 2» ул. Олимпийская, 17.

Совместно с директором Тюменевым В.П., начальником АХО Поповой Е.И.,
специалистом по охране труда Петинной Н.К.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	в зданиях, имеются пожарные шкафы выполненные из горючего материала.	ст. 4 ст. 62 Федеральный закон № ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.5.6 ГОСТ Р 51844-2001; п. 55 «Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2014г.	



секретарь Горелова Е.С.
16.04.2014г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Вход. № 265

от 16.04.2014г.

[Handwritten signature]

2	допущено проживание маломобильных категорий жителей выше 2-го этажа в жилых корпусах 1, 2 блока,	ст. 4 Федеральный закон № ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.56 СП 118.13330.2012;	01.07.2014г.	
3	двери (тамбурного типа) на путях эвакуации откры-ваются наружу не по направлению выхода из здания на I этаже здания (в блоках №1,2),	ст. 4 ст. 89 Федеральный закон № ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 34 «Правила противопожарного режима в РФ Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.07.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка
по пожарному надзору В.М. Мартынов

«16» апреля 2014 г



Предписание для исполнения получил:

«16» апреля 2014 г

Секретарь Тарасова СС
16.04.2014

